

	Catatan Pemantauan Mikrobiologi D-Off Shoes, Personal Airlock 5, Changeroom B, dan Personal Airlock 6 Pada Ruang Uji Sterilitas	No : FPM034
		Revisi : 02
		Berlaku : 12 Agu 2019
		Hal. : 1/2

No. :							
Bulan :						Minggu :	
Petugas sampling :						Tanggal sampling :	
Keterangan :							
Hasil Pemeriksaan							
Ruang : D-Off Shoes						Kelas Ruangan : D	
No	Lokasi Sampling	Satuan	Metoda	Action Limit	Alert Limit	Hasil Analisis	
						Perhitungan	Rata-rata
1	Udara	Kol/plate	SP	100	60		
2	Udara	Kol/plate	SA	200	120		
3	Lantai	Kol/plate	CP	50	30		
Ruang : Personal Airlock 5						Kelas Ruangan : C	
No	Lokasi Sampling	Satuan	Metoda	Action Limit	Alert Limit	Hasil Analisis	
						Perhitungan	Rata-rata
1	Udara	Kol/plate	SP	50	30		
2	Udara	Kol/plate	SA	100	60		
3	Lantai	Kol/plate	CP	25	15		
Ruang : Changeroom B						Kelas Ruangan : B	
No	Lokasi Sampling	Satuan	Metoda	Action Limit	Alert Limit	Hasil Analisis	
						Perhitungan	Rata-rata
1	Udara	Kol/plate	SP	5	3		
2	Udara	Kol/plate	SA	10	5		
3	Lantai	Kol/plate	CP	5	3		
Ruang : Personal Airlock 6						Kelas Ruangan : B	
No	Lokasi Sampling	Satuan	Metoda	Action Limit	Alert Limit	Hasil Analisis	
						Perhitungan	Rata-rata
1	Udara	Kol/plate	SP	5	3		
2	Udara	Kol/plate	SA	10	5		
3	Lantai	Kol/plate	CP	5	3		
Contact Plate (CP), Settling Plate (SP), Slit to Agar (SA) Kontrol Blanko Cawan Petri : Kontrol Blanko Contact Plate :							
Tgl. Selesai Uji :						Analisis :	
Catatan :						Bekasi,	
Kesimpulan :							
						Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	

Denah Lokasi Sampling Ruangan D-Off Shoes, Personal Arlock 5, Changeroom B, dan Personal Airlock 6



Keterangan :

SA: Slit to Agar
SP: Settling Plate
CP: Contact Plate